



Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области
«Донецкая специальная школа-интернат»
(ГКОУ РО Донецкая школа-интернат)

346330, Ростовская область
г. Донецк, ул. Некрасова, 1

Тел.(8-86368) 2-72-94, 2-79-26 тел/факс 2-72-95
E-mail: ski_donetsk@rostobr.ru; <http://donschkool-gkou.ru>

Исх. 100 от « 11 » 04 2019 г.


Главному государственному
инспектору г. Донецка
по пожарному надзору
майору внутренней службы
Бурьянову И.И.

Директора ГКОУ РО
Донецкой школы-интерната
Лобановой Н.В.

Ответ на представление № 120-13/2019/4 от 15.03.2019

Администрацией ГКОУ РО Донецкой школы-интерната, в лице директора Лобановой Н.В. было рассмотрено представление № 120-13/2019/4 от 15.03.2019 и приняты следующие меры, направленные на устранение причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

№ п/п	Вид нарушения	Принятые меры
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте не определены обязанности и действия конкретных работников учреждения при пожаре. (подпункт «к» пункта 461 Правил противопожарного режима в РФ)	Разработана новая общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности от 05.04.2019. Раздел 3 данной инструкции «Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи». (Инструкция прилагается).
2	В инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте не определено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. (подпункт «л» пункта 461 Правил противопожарного режима в РФ).	Разработана новая общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности от 05.04.2019. Раздел 4 «Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в общеобразовательном учреждении». (Инструкция прилагается).
3	Допускается размещение (складирование) горючих материалов около и на электроштите в здании	Все горючие материалы убраны.

 11.04.2019

	котельной. (подпункт «ж» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ).	
4	В электрощите расположенном в здании котельной применяется несертифицированный аппарат защиты электрической цепи (жучок). (подпункт «д» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ).	В электрощите котельной жучок заменен на предохранитель 63А.
5	Руководителем учреждения не обеспечено размещение на дверях помещений складского назначения, расположенных в здании котельной их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ)	На дверях помещений складского назначения, расположенных в здании котельной размещены таблички с их категориями по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны.
6	Перед началом отопительного сезона руководителем учреждения не проведена проверка и ремонт котельной на твердом топливе с составлением соответствующего акта. (пункты 81, 82 Правил противопожарного режима в РФ)	Перед началом отопительного сезона проводится проверка и ремонт котельной на твердом топливе с составлением соответствующего акта. (Копия паспорта готовности к отопительному периоду № 7 от 24.08.2018 г., копия акта проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г. № 7 от 21.08.2018 г. прилагаются). На проведение очистки дымоходов и печей в следующий отопительный сезон заключается договор со специализированной организацией.
7	Автоматическая установка пожарной сигнализации, установленная в здании мастерских, находится в неисправном состоянии (резервный источник питания (аккумуляторная батарея) неисправен, 3 помещения не защищены пожарными извещателями). (пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ)	Заключен договор на ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией с ООО «Системы пожарной безопасности № 24 от 03.04.2019 (Копия прилагается).
8	Запоры на дверях эвакуационных выходов из зданий учреждения не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без применения ключа. (пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ).	Проводятся электронные процедуры закупки товаров, работ и услуг для приобретения необходимых замков.
9	На автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей не разработана проектная	Проектная документация разрабатывается. (Копия сметы прилагается).

	документация. (часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	
10	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании Донецкой школы-интерната (класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1) с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения. (часть 1 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Заявка на установку резервного источника электроснабжения здания Донецкой школы-интернат в министерство общего и профессионального образования РО подана, исх. № 98 от 08.04.2019, вх. от 09.04.2019 (Копия письма прилагается).
11	Над вторым эвакуационным выходом из пожарного отсека 2-го этажа здания школы, предназначенного для проживания мальчиков, не установлен световой оповещатель «Выход» в нарушении п. 5.3. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», как нормативного документа устанавливающего требования пожарной безопасности. (пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).	Заключен договор на ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией с ООО «Системы пожарной безопасности № 24 от 03.04.2019 (Копия прилагается).
12	Над основным эвакуационным выходом из помещения спортивного зала здания школы не установлен световой оповещатель «Выход» в нарушении п. 5.3. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», как нормативного документа устанавливающего требования пожарной безопасности. (пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).	Заключен договор на ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией с ООО «Системы пожарной безопасности № 24 от 03.04.2019 (Копия прилагается).

13	<p>Объект защиты с ночным пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства на каждого дежурного (истек срок годности имеющихся средств). (пункт 9 Правил противопожарного режима в РФ)</p>	<p>Планово-финансовый отдел министерства общего и профессионального образования РО ищет экономию по этой статье у других подведомственных учреждений для передачи нам на данную статью расходов для дальнейшего приобретения СИЗ для каждого дежурного.</p>
14	<p>В малом спортивном зале не вывешена табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны (пункт 6 Правил противопожарного режима в РФ).</p>	<p>В малом спортивном зале вывешена табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p>
15	<p>Отсутствует техническая документация на декоративно-отделочные материалы, применяемые для покрытия полов в малом спортивном зале. (часть 6 статьи 134 (таблица 29) Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p>	<p>Копия товарной накладной № Ш 48469 от 23.11.2017 от ИП Живенко А.В. на приобретение ковролина, копия сертификата соответствия № С- RU.ПБ09.00391 № 0016006 от 27.12.2016 на ковролин (покрытие ковровое тафтинговое) прилагаются.</p>
16	<p>Не определено лицо, порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных каналов, в пищеблоке, от горючих отходов с составлением соответствующего акта (должна осуществляться не реже 1 раза в год). (пункт 50 Правил противопожарного режима в РФ)</p>	<p>Определено лицо, порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных каналов в пищеблоке от горючих отходов Приказом по учреждению от 10.04.2019 № 39 (Копия приказа прилагается).</p>
17	<p>Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками учреждения. (пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ; приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»»)</p>	<p>Определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками учреждения приказом по учреждению от 10.04.2019 № 40. (Копия приказа прилагается).</p>
18	<p>На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.13 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» помещение для проведения вводного</p>	<p>В настоящее время подготавливается учебно-методическая литература и наглядные пособия для оборудования кабинета для проведения вводного противопожарного инструктажа.</p>

	противопожарного инструктажа не обеспечено наглядными пособиями и учебно-методическими материалами. (пункт 3, абзац 3 Правил противопожарного режима в РФ)	
19	Руководителем учреждения не в полном объеме обеспечена очистка прилегающей к объекту территории от сухой травянистой растительности. (пункт 77 Правил противопожарного режима в РФ)	В настоящее время ведется очистка территории от сухой травы. Запущен электронный аукцион для приобретения бензиновой газонокосилки.
20	Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода, установленные в здании школы, не обеспечены элементами для опломбирования и фиксации в закрытом состоянии. (пункт 57 Правил противопожарного режима в РФ).	Проводятся электронные процедуры закупки товаров, работ и услуг для приобретения необходимых замков.

Директор ГКОУ РО
Донецкой школы-интерната



Н.В. Лобанова

Исп. Зам. директора по АХР
Антохина Т.А. (2-72-95)