



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефон: 8 (863) 240-67-66.
Факс: 8 (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Донецку

Почтовый адрес: ул. Стадионная д. 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330.

E-mail: 14ogpn_rnd@mail.ru, тел. 8-86368-2-02-60

Единый «телефон доверия»: 8 (863) 239-99-99

Предписания № 22 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному казенному общеобразовательному учреждению Ростовской области

«Донецкая специальная школа-интернат»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица;
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Бурьянова И.И. № 22 от 20 февраля 2021 года и в соответствии со статьями 6 и 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «25» марта 2021 года, мною главным государственным инспектором города Донецка по пожарному надзору Бурьяновым Иваном Игоревичем проведена плановая, выездная проверка в отношении – государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат», осуществляющего деятельность по адресу: Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова, 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГКОУ РО Донецкая школа-интернат – Лобановой Натальей Владимировной.

В соответствии с абзацем 10 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указ-ся только вып-ние)
1	На противопожарных дверях, установленных при входе в помещения электрощитовой, холодильной и кастанейной, установить приспособления для самозакрывания.	«Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания» пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.07.2021	
2	Провести проверку надежности работы устройств молниезащиты зданий учреждения с составлением акта (протокола) проверки.	пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003»	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц (а), проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по г. Донецку УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Ростовской области
подполковник внутренней службы
Бурьянов И.И.

«25» марта 2021г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«25» марта 2021г.

Директор
ГКОУ РО Донецкая школа-интернат
Лобанова Н.В.