



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО г. ДОНЕЦКУ

ул. Стадионная 52, г. Донецк, Ростовская область, 346330
Телефоны: 8 86368-2-02-60, E-mail: 14ogpn_rnd@mail.ru
«Единый «Телефон доверия» Главного управления
МЧС России по Ростовской области: 8 (863) 239-99-99

15 марта 2019 года № 5-4-12-16/ 119

Государственному казенному
общеобразовательному учреждению
Ростовской области «Донецкая специальная
школа-интернат»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 120-13/2019/4

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«15» марта 2019г.
(дата)

г. Донецк
(город, село, район)

Главный государственный инспектор г. Донецка по пожарному надзору майор внутренней
службы Бурьянов Иван Игоревич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 120-13/2019 от 15 марта
2019 г. в отношении: директора ГКОУ Донецкая школа-интернат – Лобановой Натальи
Владимировны.

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

УСТАНОВИЛ:

В период с 09 часов 00 минут по 14 часов 00 минут 15.03.2019г. на территории, в зданиях
и помещениях государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской
области «Донецкая специальная школа-интернат», расположенного по адресу: Ростовская
область, г. Донецк, ул. Некрасова, 1, нарушила требования пожарной безопасности:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 (далее -
Правила противопожарного режима в РФ);
3. Приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»», а именно:
 - В инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте не определены обязанности и
действия конкретных работников учреждения при пожаре. (подпункт «к» пункта 461 Правил
противопожарного режима в РФ);
 - В инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте не определено допустимое
(предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.
(подпункт «л» пункта 461 Правил противопожарного режима в РФ);
 - Допускается размещение (складирование) горючих материалов около и на электрощите в
здании котельной. (подпункт «ж» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ);

- В электрощите расположенном в здании котельной применяется несертифицированный аппарат защиты электрической цепи (жучок). (подпункт «д» пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ);
- Руководителем учреждения не обеспечено размещение на дверях помещений складского назначения расположенных в здании котельной их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ);
- Перед началом отопительного сезона руководителем учреждения не проведена проверка и ремонт котельной на твердом топливе с составлением соответствующего акта. (пункты 81,82 Правил противопожарного режима в РФ);
- Автоматическая установка пожарной сигнализации, установленная в здании мастерских, находится в неисправном состоянии (резервный источник питания (аккумуляторная батарея) неисправен, 3 помещения не защищены пожарными извещателями). (пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ);
- Запоры на дверях эвакуационных выходов из зданий учреждения не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без применения ключа. (пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ);
- На автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей не разработана проектная документация. (часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании Донецкой школы-интернат (класса функциональной пожарной опасности Ф1.1) с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения. (часть 1 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- Над вторым эвакуационным выходом из пожарного отсека 2-го этажа здания школы, предназначенного для проживания мальчиков, не установлен световой оповещатель «Выход» в нарушении п. 5.3. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре», как нормативного документа устанавливающего требования пожарной безопасности. (пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре»);
- Над основным эвакуационным выходом из помещения спортивного зала здания школы не установлен световой оповещатель «Выход» в нарушении п. 5.3. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре», как нормативного документа устанавливающего требования пожарной безопасности. (пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре»);
- Объект защиты с ночным пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства на каждого дежурного (истек срок годности имеющихся средств). (пункт 9 Правил противопожарного режима в РФ);
- В малом спортивном зале не вывешена табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны. (пункт 6 Правил противопожарного режима в РФ);
- Отсутствует техническая документация на декоративно-отделочные материалы, применяемые для покрытия полов в малом спортивном зале. (часть 6 статьи 134 (таблица 29) Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- Не определено лицо, порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных каналов, в пищеблоке школы, от горючих отходов с составлением соответствующего акта (должна осуществляться не реже 1 раза в год). (пункт 50 Правил противопожарного режима в РФ);
- Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками учреждения. (пункт 3 Правил

противопожарного режима в РФ; приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»»);

- На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.13 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" помещение для проведения вводного противопожарного инструктажа не обеспечено наглядными пособиями и учебно-методическими материалами. (пункт 3, абзац 3 Правил противопожарного режима в РФ);

- Руководителем учреждения не в полном объеме обеспечена очистка прилегающей к объекту территории от сухой травянистой растительности. (пункт 77 Правил противопожарного режима в РФ);

- Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода, установленные в здании школы, не обеспечены элементами для опломбирования и фиксации в закрытом состоянии. (пункт 57 Правил противопожарного режима в РФ).

За допущенные нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности в соответствии с требованиями части 1 статьи 20.4 КоАП России привлечен директор ГКОУ Донецкая школа-интернат - Лобанова Н.В.

Анализ выявленных нарушений требований пожарной безопасности свидетельствует о недостатках в обеспечении пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях ГКОУ Донецкая школа-интернат.

Причинами и условиями, способствующими совершению указанных административных правонарушений, является несоблюдение своих должностных обязанностей и законодательства Российской Федерации по выполнению требований пожарной безопасности директором ГКОУ Донецкая школа-интернат - Лобановой Н.В.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются номера статей законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановление)

Вам необходимо:


Рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку о принятых мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим административным законодательством.

(подпись лица, вынесшего представление)

Бурьянов И.И.
(расшифровка подписи)

Представление получил ✓

15.01.2015

(дата, должность, подпись, ФИО)

Представление направлено _____

(дата и N заказного письма)